

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана 84а

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-
интернат №9»**

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича**

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. "20" февраля 2020 г.; с 09 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. "03" марта 2020 г. проведена проверка старшим инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда лейтенантом внутренней службы Кольцыным Данилом Андреевичем

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат №9», по адресу: 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, д. 23

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат №9» Кудря Татьяной Вениаминовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)- далее ППР в РФ.	01.03.2021	

	сигнализации на объекте более 10 лет)			
2.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.2 ППР в РФ.	01.06.2020	
3.	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ, п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.06.2020	
4.	В кабинете №301 исключить эксплуатацию оставленных без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов.	п. 42 е) ППР в РФ.	01.06.2020	исп.
5.	На дверях вентиляционной камеры разместить обозначения категории по пожарной опасности, а так же класса зоны.	п. 20 ППР в РФ.	01.06.2020	исп.
6.	На лестничной клетке 3 этажа запасного выхода, на крыльце эвакуационного выхода №1 в интернате, а так же на крыльце эвакуационного выхода из кабинета №108 исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 е) ППР в РФ.	01.06.2020	исп.
7.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	п. 50 ППР в РФ.	01.06.2020	исп.
8.	Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. п. 61 ППР в РФ.	п. 61 ППР в РФ.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
собственники имущества;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане;
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор по пожарному надзору Кольцын Д. А.



«03» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

«03» марта 2020 г.

Инспектор Кольцын Д.А.
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Кудря Татьяна Вениаминовна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022