

3.	Провести ревизию установленного оборудования в мастерской для мальчиков. Согласно данной ревизии оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в мастерской для мальчиков. Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в кабинете обслуживающего труда, где установлена плита.		6.11.	01.09.2023
4.	Провести мероприятия по защите объекта от грызунов: устранить трещины (отверстия) в отмоستках фундамента.	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	01.09.2023

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.09.2023г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9" директор Кудря Татьяна Вениаминовна
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Сиротина Ольга Владимировна
ФИО

Предписание получил:
директор Кудря Татьяна Вениаминовна
должность, ФИО



06.12.2019

подпись

дата

Место выдачи предписания:
624766, Свердловская область, г Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, дом 95 корпус 1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директор
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9"
Кудря Татьяна Вениаминовна

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда,
Фрунзе ул., 23

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 06.12.2019

№ 66-09-12/16-11972-2019

При проведении проверки с 11.11.2019 по 06.12.2019
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Фрунзе ул., 23

дата регистрации 15.12.2002

ИНН/ОГРН 6607008308 / 1026600787740

МБОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9 (624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Фрунзе ул., 23)

рассмотрении представленных документов: акта от 06.12.2019

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Установить умывальники в 3-х кабинетах начальных классов. Мастерскую для мальчиков обеспечить раковиной.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.27.	01.09.2023
			5.10.	01.09.2023
2.	Окна оборудовать откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. При замене фрамуг учитывать, что площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола.		6.8.	01.09.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Кудря Татьяна Вениаминовна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022