

Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа-интернат №9».

624764 г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, 23, тел. (34345) 5-29-61 E-mail: vsschool9@mail.ru
ОКПО 54135239 ОГРН 1026600787740 ИНН/КПП 6607008308 / 662301001

От 01.09.2020 года.

Начальнику отдела надзорной
деятельности Главного Управления МЧС
по Верхнесалдинскому городскому округу
Бугаеву Георгию Антоновичу

Отчет об исполнении предписания №10/1/8 от 03.03.2020 года

Пункт предписания	Нарушение	Пункты правил ППР	Срок исполнения предписания	Отчет об исполнении
2.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.2 ППР в РФ.	01.06.2020	Исполнено 13.03.2020
3.	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ, п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.06.2020	Отданы на согласование 13.03.2020
4.	В кабинете №301 исключить эксплуатацию оставленных без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов.	п. 42 е) ППР в РФ.	01.06.2020	Отключены по всех кабинетах
5.	На дверях вентиляционной камеры разместить обозначения категории по пожарной опасности, а так же классы зоны.	п. 20 ППР в РФ.	01.06.2020	Обозначены 12.03.2020
6.	На лестничной клетке 3 этажа запасного выхода, на крыльце эвакуационного выхода №1 в интернате, а так же на крыльце эвакуационного выхода из кабинета №108 исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 е) ППР в РФ.	01.06.2020	Установлены 13.03.2020

7.	<p>Определить порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).</p>	п. 50 ППР в РФ.	01.06.2020	<p>Исполнено. Протокол очистки имеется. Работа выполнены ООО «Спецавтоматика»</p>
8.	<p>Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, п. 61 ППР в РФ.</p>	п. 61 ППР в РФ.	01.03.2021	<p>Исполнительная Документация на установки и системы противопожарной защиты объекта изготовлены при замене АПС 20.08.2020г.</p>
	<p>Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)- далее ППР в РФ.</p>	01.03.2021	<p>документация Автоматическая пожарная сигнализация переустановлена 25.08.2020 год</p>